

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19

e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главного врача филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области в городе Тольятти»

Буцык В. В.  
15 февраля 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 15.02.2021 г. № 495

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результат лабораторных исследований воды питьевой, отобранной по адресу:  
Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Луначарский, пос. Луначарский,  
МУП ЖКХ "Коммунальщик", контора МУП ЖКХ "Коммунальщик"

2. Заказчик: МУП ЖКХ "Коммунальщик"

2.1. Юридический адрес: 445145, Самарская обл., Ставропольский р-н,  
п. Луначарский, ул. Злобина, 7

2.2 Фактический адрес: 445145, Самарская обл., Ставропольский р-н,  
п. Луначарский, ул. Злобина, 7

#### 3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №249 от 27.01.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 1269 от 15.02.2021 ИЛЦ  
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862, дата включения в реестр 20.10.2014 г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных исследований воды питьевой начата на основании Заявления № 249 от 27.01.2021г. Лабораторные испытания проведены на базе аккредитованного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти" (аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510862 от 06 ноября 2014 года, внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 года). Оценка результатов лабораторных исследований проведена в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Анализ полученных результатов показал:

#### Протокол 1269 от 15.02.2021

| Определяемые показатели                                      | Результаты испытаний ± характеристика погрешности<br>**(неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм. |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ТОЛЬЯТТИ КОМСОМОЛЬСКИЙ |                                                                           |                             |          |
| Регистрационный номер в лаборатории: 53                      |                                                                           |                             |          |
| общее микробное число 37 град С                              | 0                                                                         | отсутствие в 50 КОЕ/мл      | КОЕ/мл   |
| Общие колиформные бактерии                                   | Не обнаружено в 100 мл                                                    | Отсутствие в 100 мл         |          |
| Термотолерантные колиформные бактерии                        | Не обнаружено в 100 мл                                                    | отсутствие в 100мл          |          |

#### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результат лабораторных исследований воды питьевой, отобранной по адресу: Самарская обл., м.р. Ставропольский, с.п. Луначарский, пос. Луначарский, МУП ЖКХ "Коммунальщик" в конторе МУП ЖКХ "Коммунальщик" по микробиологическим показателям

#### Соответствует

Требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене



Калашников В.П.